УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Дирекции
импортозамещения и взаимодействия
с производителями оборудования
ПАО «Россети»

_____ К.А. Осинцев
«__11__» ___сентября___ 2026 г.

АКТ
ПЛАНОВОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ ПРОИЗВОДСТВА
№ ПА-43/26
в Заключению аттестационной комиссии от 18.02.2021 № ПЗ-4/21

Срок действия с 11.09.2026 г.
Дата очередной плановой проверки производства до 11.09.2031 г.

ОБОРУДОВАНИЕ
Модуль ввода-вывода ЭНМВ-1, ТУ 4217-006-53329198-09 (изм. 13 от 29.07.2025), версия внутреннего ПО не ниже 4.2.27.7, ПО «ES Конфигуратор» версии не ниже 1.0.1.49, модификации:
- **ЭНМВ-1-24(X_1)/0-X-X** - для выполнения функций телесигнализации;
- **ЭНМВ-1-0/22-X-X -** на ПС с постоянным оперативным током, для выдачи управляющих воздействий:
  - 20 выходов на базе слаботочных электронных ключей на нагрузку не более 0,12 А;
  - 2 выхода на базе твердотельных реле (TRIP) при длительности протекания тока более 10 с – 3,4 А, не более 5 с – 6 А, не более 2 с – 9 А, не более 500 мс – 15А;
- **ЭНМВ-1-0/20-X-X -** на ПС с постоянным оперативным током, для выдачи управляющих воздействий на нагрузку не более 0,12 А;
- **ЭНМВ-1-16(X_1)/3R-X-X -** на ПС с постоянным и переменным оперативным током для выдачи управляющих воздействий на нагрузку не более 8 А с IоткDC1 = 0,12 А при U = 220 В и выполнения функций телесигнализации;
- **ЭНМВ-1-16(X_1)/6-X-X -** на ПС с постоянным и переменным оперативным током выполнения функций телесигнализации и выдачи управляющих воздействий на нагрузку не более 0,12 А.

ЗАЯВИТЕЛЬ/ ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Энергосервис» (ООО «Инженерный центр «Энергосервис»),
Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.44, строение 1, помещение IA, комната 1.
Адрес производства (Почтовый адрес): 163046, г. Архангельск, ул. Котласская, д.26.

СООТВЕТСТВУЕТ
Техническим требованиям Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети».

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для применения в составе ПТК АСУ ТП и ССПИ (ТМ) на объектах 6 – 110 (150) кВ филиалов и дочерних обществ ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети», не относящихся к ЕНЭС и не требующих реализации обмена информаций по протоколам МЭК 61850.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения
без разрешения ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети»